

Spett.le

Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia
Codice Fiscale e Partita Iva 00209290352
Pec: provinciadi Reggio Emilia@cert.provincia.re.it

**Oggetto: Bretella di Collegamento Asse Reggio Emilia - Correggio
S.P.50 in località Gazzata nel Comune di San Martino in Rio
Provincia di Reggio Emilia - Conferenza dei servizi -**

**Comunicazione avvio fase verifica completezza documentale.
Parere IRETI Gas S.p.A.**

Sulla base della documentazione pervenuta si segnala che nella zona interessata dai lavori in progetto, è presente la rete gas gestita dalla Scrivente.

IRETI Gas S.p.A. esprime pertanto il proprio nulla osta ai fini del procedimento autorizzativo in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- Si invita il Committente delle opere in oggetto a verificare le eventuali interferenze con la rete e gli impianti gestiti dalla Scrivente, consultando le ns. cartografie presenti sul portale ed alle quali potrà accedere, previo accreditamento sottoposto ad approvazione, mediante il collegamento <https://sottoservizi.gruppoiren.it> ;
- In caso di verifica positiva il Committente delle opere dovrà quindi formalizzare via PEC ad IRETI Gas S.p.A. (iretigas@pec.ireti.it) una richiesta di sopralluogo e tracciatura delle reti presenti nelle aree interferenti;
- dovranno sempre essere assicurate le agibilità delle reti e degli organi di intercettazione, mantenendo le caratteristiche necessarie all'individuazione delle reti e degli impianti gestiti dalla Scrivente Società;
- eventuali modifiche delle quote stradali dovranno mantenere l'agibilità dei chiusini presenti nell'area attraverso adeguato riposizionamento rispetto al nuovo piano stradale;
- eventuali variazioni al piano di campagna dovranno tenere conto delle condizioni preesistenti in base alle quali le reti e gli impianti sono stati alloggiati in ottemperanza alle normative di riferimento;
- in fase di cantierizzazione gli interventi dovranno essere realizzati adottando provvedimenti, preventivamente concordati con i tecnici della Scrivente, atti a tutelare l'integrità e la continuità del servizio di reti ed impianti gestiti da Ireti Gas S.p.A.

Tutti gli oneri necessari alla risoluzione delle eventuali interferenze tra le opere in oggetto e le reti gestite dalla Scrivente saranno integralmente a carico del Committente delle opere, che dovrà pertanto formalizzare ad Ireti Gas S.p.A. una richiesta di preventivo per le varie fasi.

Per tutti i parallelismi e attraversamenti con gasdotti che si potrebbero eventualmente verificare lungo il tracciato interrato, andranno applicate le prescrizioni contenute nel *DM 16 novembre 2008* "Regola tecnica progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza opere e sistemi distribuzione gas naturale" e *UNI 10576-2018* "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo".

Nel caso vi fosse l'esigenza di realizzare nuovi allacci alle reti gestite dalla Scrivente occorrerà presentare regolare domanda alla quale seguiranno gli opportuni sopralluoghi tecnici ai fini di concordarne la posizione e le caratteristiche.

I nuovi allacci saranno realizzati interamente a carico del Committente delle opere in oggetto.

Distinti saluti.



IRETI GAS S.p.A.
Distribuzione Gas Emilia

