



Iren Acqua Reggio S.r.l.
Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Tel +39 0522 2971 - Fax +39 0522 286246
Capitale Sociale 5.000.000,00 i.v.
Registro Imprese CCIAA di Reggio Emilia
C.F. 03032730354 REA RE-351876

irenacquareggio@pec.grupporen.it
Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A.
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società con unico socio Ireti S.p.A.
Società sottoposta a direzione e coordinamento
di Iren S.p.A. C.F. 07129470014



Reggio Emilia 02/04/2026

Prot. RA000768-2026-P

Spett.li

Provincia di Reggio Emilia

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della "bretella di collegamento asse Reggio Emilia – Correggio, S.P. 50 in località Gazzata nel Comune di San Martino in Rio".

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, si segnala una sola interferenza con la rete in nostra gestione in corrispondenza di via San Pellegrino nuova, già evidenziata negli elaborati trasmessi. Si esprime parere favorevole di fattibilità per lo spostamento proposto, confermando il dimensionamento del tratto pari all'esistente da dismettere. In corrispondenza dei punti di impatto / cambio direzione sulla rete esistente dovranno essere previsti pozzetti di ispezione in c.c.a. conformi alle specifiche del gestore fognario ed eventuali aree private interessate dovranno essere asservite garantendo una fascia di rispetto che consenta la futura manutenzione del tratto; la documentazione di progetto dovrà in ogni caso essere integrata secondo indicazioni riportate nel documento riassuntivo trasmesso in allegato, ai fini del rilascio del nostro parere edilizio.

Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Iren Acqua Reggio nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

L'amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti